YJACK Validated by Malaysian Public Works Department (JKR) Malaysian Highway Authority (LLM)





KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL. 3/2023

NO. PERMOHONAN

: 005/2018

SYARIKAT

: YJACK Technology Sdn. Bhd.

PRODUK

: Yjack Bi-Directional Pile Load Test

MODEL/JENAMA

: Yjack Type B and Yjack Type C

BAHAN PENGILANG : Tidak Berkaitan : Tidak Berkaitan

KEPUTUSAN

: LULUS BERSYARAT

SAH SEHINGGA

: 13 FEBRUARI 2025

https://jmal.jkr.gov.my/rmal/index.php?r=barang/view&id=2298

0

公



ROID MITTERIES IPPROVED



Pengumuman

kepada pembekal, pengedar dan pengilang pendaftaran kelulusan produk baru diminta untuk mengemukakan dan maklumatmaklumat berkaitan sebanyak tiga(3) salinan hardcopy borang permohonan dan dokumen yang kepada lengkap Bahagian Pembangunan Inovasi Standard.

MAKLUMAN Soalan: Adakah permohonan pendaftaran kelulusan produk/bahan ini adalah diwaiibkan pembekal. kepada semua pengedar dan pengilang? Jawapan: Tidak. Permohonan yang dikemukakan oleh



Menu Utama

Muka Depan

Profil

Download Borang

Q & A



Maklumat Bahan/Barangan

Carian

MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan Barangan YJACK BI-DIRECTIONAL STATIC LOAD TEST

> Kod Barangan JJ130306 MJ33 J37

YJACK TECHNOLOGY SDN. BHD Nama Syarikat

Status Svarikat PEMBEKAL

8, JALAN 5/108C, TAMAN SUNGAI BESI,

57100 SUNGAI BESI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

No Telefon 0123259090

No Fax

YJACK Jenama No Laporan

Tarikh Tamat 13-02-2025 Ruiukan

Catatan

www.viackpiletest.com

1) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.1/2019 BERTARIKH 14 FEBRUARI 2019 ADALAH LULUS BERSYARAT. 2) TEMPOH PENDAFTARAN PEMBAHARUAN PRODUK BAGI KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL 4/2021 BERTARIKH 28 DISEMBER 2021 MEMUTUSKAN BAHAWA ADALAH LULUS BERSYARAT DAN DILANJUTKAN TEMPOH PEMBAHARUAN. 3) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.3/2023 BERTARIKH 10 MEI 2023 MEMUTUSKAN BAHAWA ADALAH LULUS BERSYARAT DAN DILANJUTKAN TEMPOH PEMBAHARUAN. NOTA: SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN YANG PERLU DIPATUHI ADALAH: 1.Ujian beban menggunakan YJACK terhadap Precast Pile hanya dibenarkan pada sacrificial pile sahaja 2. Ujian beban menggunakan YJACK terhadap Borepile boleh digunakan pada sacrificial pile dan working pile

Negara